

LCIE N° : NF012_3316

Titulaire :
License Holder:COOPER-CAPRI SAS
36-40 rue des Fontenils
41600 NOUAN LE FUZELIER - FranceSite de fabrication :
Factory:

1550AP

1678AP

Produit :
Product:Socle de dispositif de connexion pour luminaire
Socket of connecting devices for luminaireMarque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any):

CAPRI

Modèle, type, référence :
Model, type, reference:

4070038

Caractéristiques principales :
Main characteristics:

Voir Annexe / See Annex

Informations complémentaires :
Additional information:

/

Le produit est conforme à :
The product is in conformity with:EN 61995-1:2008 +A1:2017 +A11:2021
EN 61995-2:2009 +A1:2017Documents pris en compte :
Relevant documents:

TR n°13016606-773713

Annule et remplace (s'il y a lieu) :
Cancels and replaces (if necessary):La licence / License 616003 du/of 29/08/2012. Mise à jour
suite à évolution de(s) norme(s)/update further to the evolution
of the standard(s)

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.



On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 23/06/2022

Date de fin de validité / Expiry date :

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.

The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.



LABORATOIRE CENTRAL DES
INDUSTRIES ELECTRIQUES
S.A.S au capital de 15.745.984 €
RCS Nanterre B 408 363 174
33 avenue du Général Leclerc
F - 92266 FONTENAY AUX ROSES
Julien GAUTHIER
Responsable Certification/Certification Officer

RÉFÉRENCES - CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES / REFERENCES - MAIN CHARACTERISTICS

Feuille de norme / <i>Standard sheet</i>	NF EN 61995-2
Socles DCL / <i>DCL outlets</i>	
mode de pose <i>method of application</i>	montage fixe <i>fixed type</i>
Type des bornes <i>Type of terminals</i>	bornes sans vis pour conducteurs rigides seulement <i>screwless terminals for rigid conductors only</i>
Présence de borne de repiquage <i>Provision of a loop terminal</i>	munis d'une borne de repiquage <i>with a loop terminal</i>
Procédé de montage lié à la conception <i>Method of mounting as a consequence of design</i>	type B / <i>design B</i>
Degré de protection <i>Degree of protection</i>	IP20
Courant nominal / <i>Rated current (A)</i>	6A
Tension nominale / <i>Rated voltage (V)</i>	250V