

LCIE N° : NF012_4287

Titulaire :
License Holder:

COOPER-CAPRI SAS
36-40 rue des Fontenils
41600 NOUAN LE FUZELIER
FRANCE

Site de fabrication :
Factory:

1550CO

Produit :
Product:

1678AP
Douille provisoire DCL
Temporary DCL lampholder

Marque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any):

CAPRI

Modèle, type, référence :
Model, type, reference:

4040154

Caractéristiques principales :
Main characteristics:

Voir Annexe / *See Annex*

Informations complémentaires :
Additional information:

/

Le produit est conforme à :
The product is in conformity with:

EN 61995-1:2008 +A1:2017 +A11:2021
EN 61995-2:2009 +A1:2017
EN IEC 60238:2018 +A1:2018 +A2:2021

Documents pris en compte :
Relevant documents:

TR n°19905784-793066 Version : 01
TR n° LCI-ESH-P23091632

Annule et remplace (s'il y a lieu) :
Cancels and replaces (if necessary):


La licence / *License* NF012_3132 du/of 11/01/2022. Mise à jour suite à évolution de(s) norme(s)/update further to the evolution of the standard(s)

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 07/03/2024

Date de fin de validité / *Expiry date* :
La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.
The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.


Julien GAUTHIER
Responsable Certification/Certification Officer

LABORATOIRE CENTRAL DES
INDUSTRIES ELECTRIQUES
S.A.S au capital de 15.745.984 €
RCS Nanterre B 408 363 174
33 avenue du Général Leclerc
F - 92266 FONTENAY AUX ROSES

RÉFÉRENCES - CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES REFERENCES - MAIN CHARACTERISTICS

Classification de la douille E27 / Classification of E27 lampholder

Douille conforme à <i>Lampholder compliant with</i>	EN IEC 60238:2018 +A1:2018+A2 :2021
Courant nominal / <i>Rated current (A)</i> Tension nominale / <i>Rated voltage (V)</i>	4 A 250 V~
Matière des parties extérieures <i>Material of the external parts</i>	douille en matière isolante <i>lampholder of insulating material</i>
Degré de protection contre la pénétration d'eau <i>Degree of protection against ingress of water:</i>	douille ordinaire <i>ordinary lampholder</i>
Dispositif de fixation <i>Method of fixing:</i>	autres douille : douille provisoire DCL <i>other lampholder: DCL temporary lampholder</i>
Protection contre les chocs électriques <i>Protection against electric shock</i>	douille indépendante <i>independent lampholder</i>
Résistance à la chaleur <i>Resistance to heat</i>	douille non marquée T <i>lampholder not T marked</i>
Type de bornes <i>Type of terminals</i>	autre : pour connexion dans un socle DCL <i>other: for connection a DCL socket-outlet</i>
Couleur <i>Colour</i>	blanc <i>white</i>

Classification de la fiche DCL / Classification of DCL plug 4040155

Feuille de norme / <i>Standard sheet</i>	NF EN 61995-2 : 1-3
Courant nominal / <i>Rated current (A)</i> Tension nominale / <i>Rated voltage (V)</i>	4 A 250 V~
Classe du luminaire <i>Class of luminaire</i>	II
Degré de protection <i>Degree of protection</i>	IP20
Équipement en contacts de signaux <i>Provision of signal contacts</i>	non-équipé <i>without provision</i>