

Certificat

Certificate

Page 1 / 4

Certificat de constance des performances des détecteurs de fumée

Délivré conformément au Règlement (UE) 305/2011 du Parlement Européen et du Conseil du 9 mars 2011 (Règlement Produits de Construction ou RPC)

Délivré par :

Organisme notifié : AFNOR Certification
Numéro organisme notifié : 0333
Adresse : 11, rue Francis de Pressensé
FR-93571 La Plaine Saint-Denis Cedex

Délivré à :

Fabricant EI ELECTRONICS Ltd
Adresse : Shannon Industrial Estate
Co. CLARE Irlande

Lieu de production : Co. CLARE Irlande

Description du produit : Voir Annexe

AFNOR Certification atteste que toutes les dispositions relatives à l'évaluation et à la vérification de la constance des performances et aux performances décrites dans l'annexe ZA de la norme EN 14604 : 2005 + AC : 2008 sont appliquées selon le système 1 et que le détecteur de fumée répond aux dispositions de l'annexe ZA de la norme EN 14604 : 2005 + AC : 2008.

Numéro de certificat : 0333-CPR-292112

Conditions et période de validité du certificat : ce certificat a été délivré pour la première fois le 12/05/2015. Sauf suspension ou annulation, ce certificat demeure valide tant que les conditions précisées dans les spécifications techniques harmonisées ou les conditions de fabrication en usine ou le contrôle de la production des produits ne sont pas modifiées de manière significative.

Il annule et remplace tout certificat antérieur

Date d'émission du certificat : 31/05/2025

Date de fin de validité du certificat : 31/05/2030



Julien NIZRI
Directeur Général d'AFNOR Certification

Annexe

Appendix

Page 2 / 4

Annexe au certificat émis le 31/05/2025: 0333-CPR-292112

Fabricant EI ELECTRONICS Ltd
Adresse : Shannon Industrial Estate
Co. CLARE Irlande

Lieu de production : Co. CLARE Irlande

Description du produit :

Référence commerciale	Ei650CF
Marque commerciale	Ei ELECTRONICS
Type de montage	mural ou plafonnier
Source d'alimentation principale	interne au dispositif
Référence des piles certifiées	CR-2/3 AZ (Panasonic)
Autonomie	10 ans
Indicateur d'alarme individuelle	oui
Raccordement à des dispositifs auxiliaires externes	oui signalisation
Dispositif interconnectable	oui Filaire + Radio (12)
Prévu pour installation dans un camping-car	oui
Dispositif de neutralisation d'alarme	oui
Numéro de dossier	292.0287 292.0527 292.202107 292.202113

Cette annexe ne peut être ni présentée, ni reproduite, sans le document auquel elle se rattache.



Julien NIZRI
Directeur Général d'AFNOR Certification

Certificat

Certificate

Page 3 / 4

Certificate of constancy of performance for smoke alarm device

In compliance with the Regulation 305/2011/UE of the European Parliament and of the Council of 9 March 2011 (Construction Products Regulation or CPR)

Delivered by:

Notified body: AFNOR Certification
Notified body number: 0333
Address: 11, rue Francis de Pressensé
FR-93571 La Plaine Saint-Denis Cedex

Issued to:

Manufacturer EI ELECTRONICS Ltd
Address: Shannon Industrial Estate
Co. CLARE Irlande
Manufacturing site: Co. CLARE Irlande

Description of the product: see Annex

AFNOR Certification attests that the provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance and the performances described in annex ZA of the standard EN 14604 : 2005 + AC : 2008 under system 1 and that smoke alarm device fulfills the provisions described in annex ZA of the standard EN 14604 : 2005 + AC : 2008.

Certificate number: 0333-CPR-292112

Conditions and certificate validity period: this certificate was first issued on 12/05/2015.

Unless suspended or withdrawn, this certificate remains valid as long as the conditions laid down in the harmonized technical specifications or the manufacturing conditions in the factory or the factory production control itself are not significantly modified.

This certificate cancels and replaces any previous certificate

Date of issue of the certificate: 31/05/2025

Certificate expiry date : 31/05/2030



Julien NIZRI
Managing Director of AFNOR Certification

Annexe

Appendix

Page 4 / 4

Annex to the certificate issued on 31/05/2025: 0333-CPR-292112

Manufacturer **EI ELECTRONICS Ltd**
Address: **Shannon Industrial Estate**
Co. CLARE Irlande

Manufacturing site: **Co. CLARE Irlande**

Product description:

Commercial reference	Ei650CF
Trade mark	Ei ELECTRONICS
Type of mounting	Wall or ceiling
Main power supply	Internal power source
Battery name	CR-2/3 AZ (Panasonic)
Battery duration	10 years
Connection of external ancillary devices	Yes : Signalisation
Individual alarm indicator	Yes
Interconnectable device	Yes : Radio and wired link (12)
Suitable for installation in recreational vehicles	Yes
Alarm silence facility	Yes
File number	292.0287 292.0527 292.202107 292.202113

This annex cannot be submitted or reproduced without the document to which it is attached.



Julien NIZRI
Managing Director of AFNOR Certification