

ATTESTATION DE CONFORMITE SANITAIRE**Certificate of sanitary conformity**Conformément à l'arrêté du 29 mai 1997 modifié et à la circulaire du Ministère de la Santé
Direction Générale de la Santé DGS/SD7A N° 571 du 25 Novembre 2002**Coordonnées du demandeur d'ACS /**
Contact details of the ACS owner :**Ets ADRIEN RIQUIER**
12 rue Henri Barbusse
80570 DARGNIES
France**Nom de l'accessoire représentatif / Reference of the representative accessory :****Collecteur à vannes MF 3/4" - 2 départs 1/2" - 06330****N° de dossier attribué par le laboratoire habilité / File reference : 23 ACC NY 042**Date de réalisation des essais d'inertie selon la norme XP P41-280 / *Tests date (according to the standard XP P 41-280) : Aucun essai n'est nécessaire à l'émission de cette ACS / No testing is required to issue this ACS.**Commentaires / Comments : Les composants métalliques sont conformes à l'arrêté du 25 juin 2020. /*
*Metallic components are compliant with the decree dated 25th June 2020.***Famille d'accessoires couverte par l'ACS / Accessories' family covered by this certificate :****COLLECTEURS À VANNES MF - ADRIEN RIQUIER****Références / References :** (14 articles)

06330 - 3/4" - 2 départs 1/2"	06340 - 1" - 2 départs 1/2"
06331 - 3/4" - 3 départs 1/2"	06341 - 1" - 3 départs 1/2"
06332 - 3/4" - 4 départs 1/2"	06342 - 1" - 4 départs 1/2"
06333 - 3/4" - 5 départs 1/2"	06343 - 1" - 5 départs 1/2"
06334 - 3/4" - 6 départs 1/2"	06344 - 1" - 6 départs 1/2"
06335 - 3/4" - 7 départs 1/2"	06345 - 1" - 7 départs 1/2"
06336 - 3/4" - 8 départs 1/2"	06346 - 1" - 8 départs 1/2"

Attestation délivrée par / Certificate issue by :**Emilie Bailly**
Responsable Technique / Technical Manager**Signature :****Date de délivrance / Date of issue : 26 janvier 2023****Date d'expiration / Expiry date : 26 janvier 2028****Commentaires / Comments :**