

LCIE N° : NF012_4739

Titulaire :
License Holder:

LEGRAND FRANCE
128 AVENUE DU MARECHAL DE LATTRE DE TASSIGNY
87045 LIMOGES CEDEX
France

Site de fabrication :
Factory:

1456AP

Produit :
Product:

Boîte pour appareillage
Box for accessories

Marque commerciale (s'il y a lieu) :
Trade mark (if any):



Modèle, type, référence :
Model, type, reference:

Gamme / Series : ECOBATIBOX
Voir Annexe / See Annex

Caractéristiques principales :
Main characteristics:

Voir Annexe / See Annex

Informations complémentaires :
Additional information:

/

Le produit est conforme à :
The product is in conformity with:

EN IEC 60670-1:2021 + A11:2021

Documents pris en compte :
Relevant documents:

TR n° 24054672-806016

Annule et remplace (s'il y a lieu) :
Cancels and replaces (if necessary):

La licence / License NF012_2174 du/of 29/10/2019. Mise à jour suite à évolution de(s) norme(s)/update further to the evolution of the standard(s) ; suppression d'un site/remove a factory ; suppression et ajout de références / deletion and addition of references

En vertu de la présente décision notifiée par le LCIE organisme mandaté, AFNOR Certification accorde le droit d'usage de la Marque NF à la société qui en est titulaire pour les produits visés ci-dessus, dans les conditions définies par les règles générales de la Marque NF et par les règles de certification NF, pour autant que les contrôles réguliers de la fabrication et les vérifications par tierce partie soient satisfaisants.

On the strength of the present decision notified by LCIE mandated certification body, AFNOR Certification grants the right to use the NF Mark to the licence holder for the above mentioned products, within the frame of the general rules of the NF Mark and of the NF certification rules, as far as the regular checking and third party verifications of the production are satisfactory.

Fontenay-aux-Roses, 01/07/2025

Date de fin de validité / Expiry date :

La validité de la présente licence cesse dès l'annulation de l'une des normes sur lesquelles elle est fondée.

The present license is valid until the cancellation of one of the standards on which it is based.

Julien GAUTHIER
Responsable Certification / Certification Officer



RÉFÉRENCES - CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES / REFERENCES - MAIN CHARACTERISTICS

Mechanisms

Reference boite jaune	Reference boite grise	Capacity Gang	Capacity modules	Depth (mm)	Dimension (mm)	Distance between centres (mm)
0 800 21	0 800 21L	1	-	40	Φ 67	-
200 147	200 147L	1	-	40	Φ 67	-
200 155	200 155L	1	-	40	Φ 67	-
0 800 12	0 800 12L	1	-	40	Φ 67	-
0 905 08	0 905 08L	1	-	40	Φ 67	-
200 157	200 157L	1	-	40	Φ 67	-
0 800 31	0 800 31L	1	-	50	Φ 67	-
0 800 13	0 800 13L	1	-	50	Φ 67	-
0 800 14	-	1	-	50	Φ 67	-
0 905 00	0 905 00L	1	-	50	Φ 67	-
0 800 22	0 800 22L	2	4/5	40	Φ 67	71
0 905 09	0 905 09L	2	4/5	40	Φ 67	71
0 800 23	0 800 23L	3	6/8	40	Φ 67	71
0 905 10	0 905 10L	3	6/8	40	Φ 67	71
0 800 24	0 800 24L	4	8/10	40	Φ 67	71
0 905 22	0 905 22L	4	8/10	40	Φ 67	71
0 800 32	0 800 32L	2	4/5	50	Φ 67	71
0 800 33	0 800 33L	3	6/8	50	Φ 67	71
0 800 34	0 800 34L	4	8/10	50	Φ 67	71
0 800 84	0 800 84L	1	-	-	Φ 85	-
0 800 86	0 800 86L	1	-	-	Φ 85	-
300 083	300 083L	1	-	40	Φ 67	-
		2	4/5	40	Φ 67	71

Classification

Rated insulation voltage	450V~
Nature of their material	Insulating
Method of installation	Flush in hollow walls , hollow ceilings , hollow floors or furniture
Type of inlets (outlets)	With inlets for plain or corrugated conduits
Clamping means	Without clamping means
Minimum and maximum temperatures during intallation	- 5°C to 60°C
Degree of protection of the part mounted inside the hollow walls	IP40
Arrangements to fix accessories to the boxes	Boxes supplied with screws
	Boxes intended to receive other means
Suspension means	

Accessories

References	Designation / Function	Diameter (mm)	Color
0 905 17	Ealing air cap for conduit	16	grey
0 905 18		20	
0 905 19		25	
05916		16	blue
05917		16	
05920		20	
05921		20	
05925		25	
05926		25	
05932		32	
05933		32	