

Déclaration des performances

n° 0333-CPR-292162

Conformément au règlement (UE) n° 305/2011 relatif aux produits de construction

Code d'identification unique du produit type : Marque(s) : Kidde
Modèle(s) : voir la liste des modèles

Numéro de type, de lot ou de série : Chaque produit est associé à une étiquette sur laquelle figure un numéro de série unique

Usage prévu : Sécurité incendie (bâtiments d'habitation, appartements et chambres qui ont des fins similaires)

Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant : Walter Kidde Portable Equipment Inc.
1016 Corporate Park Drive Mebane,
NC 27302, USA

Nom et adresse de contact du mandataire : Carrier Fire & Security B.V.
Kelvinstraat 7,
6003 DH Weert, NL

Système ou systèmes d'EVCP : Système 1

Déclaration des performances relative à un produit de construction couvert par une norme harmonisée : **AFNOR Certification – 0333**, a effectué un essai de type, a mené une inspection initiale de l'établissement de fabrication et du contrôle de la production en usine avec surveillance, évaluation et appréciation permanentes du contrôle de la production en usine dans le cadre du système 1, et a délivré un certificat de constance des performances : **0333-CPR-292162**.
EN 14604:2005+AC:2008

Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées : EN 14604:2005+AC:2008
Nominal activation conditions / sensitivity / response delay (response time) and performance under fire conditions		
Smoke alarm signals	Pass	4.12
Inter-connectable smoke alarms	NPD	4.18
Repeatability	Pass	5.2
Directional dependence	Pass	5.3
Initial sensitivity	Pass	5.4
Air movement	Pass	5.5
Dazzling	Pass	5.6
Fire sensitivity	Pass	5.15
Sound output	Pass	5.17
Sounder durability	Pass	5.18
Inter-connectable smoke alarms	NPD	5.19
Alarm silence facility	Pass	5.20
Operational reliability		
Compliance	Pass	4.1
Individual alarm indicator	Pass	4.2
Mains-on indicator	NPD	4.3
Connection of external ancillary devices	NPD	4.4
Means of calibration	Pass	4.5
User replaceable components	Pass	4.6
Normal power source	Pass	4.7
Standby power source	NPD	4.8
Electrical safety requirements	Pass	4.9
Routine test facility	Pass	4.10

Signature du représentant/fabricant :



Tomasz Dowgiałło, Chargé de la conformité
Carrier Fire & Security B.V.
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,
Pays-Bas

Terminals for external conductors	NPD	4.11
Battery removal indication	Pass	4.13
Battery connections	Pass	4.14
Battery capacity	Pass	4.15
Protection against the ingress of foreign bodies	Pass	4.16
Additional requirements for software controlled smoke alarms	N/A	4.17
Marking and data	Pass	4.19
Impact	Pass	5.11
Battery fault warning	Pass	5.16
Battery reversal	Pass	5.22
Back-up power source	NPD	5.23
Electrical safety – assessment and testing to determine the adequacy of personal protection against hazardous currents passing through the human body (electric shock), excessive temperature and the start and spread of fire	Pass	5.24
Tolerance to supply voltage		
Variation in supply voltage	Pass	5.21
Durability of operational reliability, temperature resistance		
Dry heat	Pass	5.7
Cold (operational)	Pass	5.8
Durability of operational reliability, vibration resistance		
Vibration (operational)	Pass	5.12
Vibration (endurance)	Pass	5.13
Durability of operational reliability, humidity resistance		
Damp heat (operational)	Pass	5.9
Durability of operational reliability, corrosion resistance		
Sulphur dioxide (SO ₂) corrosion (endurance)	Pass	5.10
Durability of operational reliability, electrical stability		
Electromagnetic compatibility (EMC), immunity tests (operational)	Pass	5.14

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes à l'ensemble des performances déclarées. La présente déclaration des performances est établie, conformément au règlement (UE) n° 305/2011, sous la seule responsabilité du fabricant identifié ci-dessus.

Liste des modèles (liste de toutes les variantes de produits ou modèles pour lesquels la présente déclaration est valide) :

Modèle	Description
5Y29	Battery powered PE smoke alarm with hush

Règlement (UE) n° 305/2011 (RPC) Informations supplémentaires concernant le marquage CE
 Identification de l'organisme de certification : 0333 Fabricant : Walter Kidde Portable Equipment Inc. 1016 Corporate Park Drive Mebane, NC 27302, USA Deux derniers chiffres de l'année où le marquage CE a été apposé pour la première fois : 18 Déclaration des performances (DdP) Numéro : 0333-CPR-292162 Norme EN: EN 14604:2005+AC:2008 Code d'identification unique du produit type : voir l'étiquette du produit pour connaître sa documentation, son numéro de pièce et sa révision Usage prévu : Fire safety (residential buildings, apartments and rooms with similar purposes) Caractéristiques essentielles : voir le tableau de déclaration des performances Obtenez ce document dans votre langue de: www.gloria.de

Signature du représentant/fabricant :



Tomasz Dowgiałło, Chargé de la conformité
Carrier Fire & Security B.V.
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,
Pays-Bas

Signature du représentant/fabricant :



Tomasz Dowgiałło, Chargé de la conformité
Carrier Fire & Security B.V.
Kelvinstraat 7, 6003 DH Weert,
Pays-Bas